



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”  
Spółka z o.o. z siedzibą w Belchatowie  
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9**

tel.: centr. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02, fax 44 633 83 06  
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl  
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360  
Wysokość kapitału zakładowego 80 306 100,00 zł

Belchatów, dnia 2013-01-04

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawy materiałów elektrycznych”,  
nr sprawy: 14/SK/TE/2012.

Działając na podstawie § ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Belchatowie udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

**Pytanie 1:** „Proszę o wyjaśnienie specyfikacji poz.:

1. 57,58,59,50 końcówka kablowa izolowana okrągłą KO (KO to końcówka oczkowa nie izolowana KOI to izolowana) jaka ma być?
2. 68,69,70,71,73,74 czy może być końcówka tulejkowa HI (izolowana)?
3. 89- wkładka WT-1 315A występuje w wykonaniu WT-2? Jaka ma być?
4. 141,142, DIL3M80, DIL3M85 proszę o podanie numerów katalogowych takich pozycji? 152,153 DIL32-XHI11, DIL32-XHI02 proszę o podanie numerów katalogowych takich pozycji?
5. 182 PKZM4-20 proszę o podanie numerów katalogowych tej pozycji?
6. 217-223 nie ma takiego napięcia OWY 750V jest 300/500V jakie ma być?
7. 224-231 YKY ma napięcie 0,6/1kV jakie ma być?
8. 232 ASXSN 1\*70 15 kV nie ma takiego napięcia 20 kV lub 30 kV. Jakie ma być?”

**Odpowiedź:**

1. Pozycja 57,58,59,60 – końcówka KOI.
2. Pozycja 68,69,79,71.73,74 Zamawiający dopuszcza końcówkę tulejkową HI.
3. Pozycja 89 – Zamawiający dopuszcza wykonanie WT2.
4. Pozycja 141,142,152,153 styczniki wg katalogu Meller lub równoważne.
5. Zabezpieczenie silnikowe wg katalogu Meller lub równoważne.
6. Pozycje 217-223 – OWY 300/500V.
7. Pozycje 224-231 YKY 0,6/1kV.
8. Pozycja 232 ASXSN 1X70 20 kV.

**Pytanie 2:** „Proszę o przesłanie formularza załącznik nr 4 w wersji excel, open office lub word w celu nie przepisywania wszystkich pozycji i obliczania pisemnie.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Podpisał:  
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny  
mgr Edward Olszewski