



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Belchatowie
97-400 Belchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9**

tel.: centr. 44 634 90 00, 44 634 90 01, 44 634 90 02, fax 44 633 83 06
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego 80 306 100,00 zł

Belchatów, dnia 2013-01-08

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: „Dostawę materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, stali, PE i PVC”.
nr sprawy: 1/SK/TI/2013.

Proszę o wyjaśnienie z załącznika nr 8 n/wym.poz.

Działając na podstawie § ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Sp. z o.o. w Belchatowie udzielamy wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie 1: Poz. nr 23 czy rury kanalizacyjne mają być spienione czy lite?

Odpowiedź: lite.

Pytanie 2: Poz. Nr 29 czy studnie rewizyjne mają być o średnicy 425 czy 400?

Odpowiedź: Studnie rewizyjne i rury trzonowe mają mieć średnicę 425.

Pytanie 3: Poz. Nr 9 nie występuje złączka kolanowa PE-PE 160, co ma być w zamian?

Odpowiedź: Wykreślić z załącznika nr 8.

Pytanie 4 : Poz. 22 ile ma być mb – występuje w odcinkach 100 mb.?

Odpowiedź: Łączna długość zamówienia wynosi 2. 500 mb.

Pytanie 5: Poz. 28 nie występuje nasuwka kanalizacyjna o średnicy 300 jaka ma być?

Odpowiedź: Wykreślić z załącznika nr 8.

Pytanie 6: Rury PE 100 SDR 11 w Średnicach 25-63 występują w zwojach 100 lub 200 mb?, natomiast średnica 90-110 może być w zwojach lub sztangach L 1200 jak ma być?

Powyżej średnicy 160 w sztangach L 1200 czy można w załączniku zmienić ilość?

Odpowiedź: Rury PE 100 SDR 11 w średnicach 25-63 zamówione będą według potrzeb.

Ilość określona w tabeli nie ulega zmianie.

Rury fi 90-110 zamawiane będą w sztangach L = 1200.

Pytanie 7: Rury kanalizacyjne w załączniku mają być w szt. czy w metrach?

W załączniku podano cały asortyment w mb. łącznie z kształtkami.

Odpowiedź: Rury kanalizacyjne określone są w sztukach.

Podpisał:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr Edward Olszewski