



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
„WOD.-KAN.” Spółka z o.o.
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów

tel. 44 634 90 00, 44 633 83 08, 44 633 83 09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
fax. 44 634 90 05, 44 633 83 06 www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 Wysokość kapitału zakładowego: 82 177 900,00 zł

Bełchatów, dnia .10.07.2015r.

DN/DJT/TI/ PW1113 /2015

Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego
WOD – BUD Spółka z o. o.
Spółka Komandytowa
43-391 Mazańcowice 57
(k/Bielska-Białej)

Dotyczy: pisma z dnia 09.07.2015r. odnośnie postępowania na sukcesywne dostawy zasuw, łączników i studzienek wodomierzowych – nr. sprawy 29/SK/TI/2015.

1. Czy można zaoferować łączniki z innym zabezpieczeniem antykorozyjnym niż farba proszkowa, na. Powłoką RILSAN?.

Odpowiedz: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Jaka ma być średnica i wysokość studni wodomierzowej?. Czy studnia ma być z dnem.

Odpowiedz: Studnia wykonana z tworzywa sztucznego szczelna, przeznaczona do montażu w instalacjach wody pitnej, wyposażona w konsolę wodomierzową, o całkowitej wysokości 1,8m.

Zatwierdziła:

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Operacyjny

mgr inż. Wiesława Kuc

Otrzymują:

1. Adresat;
2. DN
3. a/a.

