



Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego 47 683 150,00 zł

Bełchatów, dnia 2009-12-03

Dotyczy: przetargu na sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PCV, nr sprawy 38/SK/TI/2009.

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Pytanie 1: „W załączniku nr 6 do SIWZ „Materiały i urządzenia z żeliwa sferoidalnego i szarego” Zamawiający podaje w pozycjach nr 2 i 3 „...odejście zasuw gwintowane lub z kielichem do rur PE”. W związku z istotną różnicą ceny zasuw gwintowanych i kielichowych do rur PE trudno zaoferować zasuw w jednej cenie do wyboru (w zależności od potrzeb) przez Zamawiającego. Czy Zamawiający dopuszcza pozostawienie dowolności wyboru oferentowi?”

Odpowiedź: W załączniku nr 4 do SIWZ, określającym wymagania dla materiałów z żeliwa, Zamawiający w punkcie 12 opisał zasuw w następujący sposób:

12. Zasuw do przyłączy domowych z **gwintem zewnętrznym, wewnętrznym i kielichem** do rur PE:

- Trzpień: ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem posuwu klina;
- Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuw, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
- Klin z mosiądzu CuZn39Pb3 lub CuZn39Pb2, nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM lub NBR;
- Pełny przełot zasuw (bez przewężeń)
- Końcówki zasuw: - gwint zewnętrzny, z jednej strony- kielich typu ISO i gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem z drugiej strony;

W załączniku nr 6 omyłkowo użyto sformułowania „gwintowane lub z kielichem”.

Prawidłowe brzmienie to „gwintowane i z kielichem”, zgodnie z przytoczonym wyżej opisem.

Pytanie 2: „W załączniku nr 8 do SIWZ :”Rury i kształtki z PE i PVC” w pozycji 41 wpisano „Studnia rewizyjna PVC 415 – 5 szt.” jednocześnie wyszczególniając dalej w podpunktach a, b i c elementy składowe po 10 szt. Czy należy to traktować jako pomyłkę w druku?”

Odpowiedź: Tak. Prawidłowe ilości w podpunktach a, b i c to 5 szt.

Pytanie 3: „W załączniku nr 4 do SIWZ „Wymagania szczegółowe dla urządzeń wymienionych w cz.2” w punktach 2,3i 4 wymagane jest, aby urządzenia posiadały standardowe dokumenty. Czy wzory tych dokumentów należy dołączyć do oferty przetargowej, czy tylko dostarczać je z ewentualnymi dostawami materiałowymi?”

Odpowiedź: Dokumenty należy dołączyć do oferty przetargowej.

Podpisał:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon