



ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

„WOD.-KAN.” Spółka z o.o.

ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów

tel. 44 634 90 00, 44 633 83 08, 44 633 83 09 e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
fax. 44 634 90 05, 44 633 83 06 www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360 Wysokość kapitału zakładowego: 83 377 900,00 zł

Bełchatów 20.10.2015 r.

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu, nr sprawy 37/SK/TI/2015 „Dostawa agregatu pompowego do pompowania ścieków”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.10.2015 r. uprzejmie informujemy że:

1. Jaką maksymalną długość odcinków węży tłocznych akceptuje Zamawiający?

Odp. Zamawiającego interesują węże tłoczne miękkie w odcinkach długości 15-25 m. Ważne jest, aby była możliwość połączenia poszczególnych odcinków i bezpośredniego podłączenia do agregatu pompowego.

2. Czy wymagany osprzęt (węże ssawne, tłoczne, najazdy, kosz zewnętrzny) ma być także transportowany na przyczepie razem z agregatem?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

3. Czy zamawiający limituje maksymalne DMC przyczepy do 3500 kg, czy dopuszczalne są także zestawy o wyższej masie całkowitej?

Odp. Zamawiający limituje maksymalne DMC przyczepy do 3500 kg.

4. Czy zamawiający dopuszcza na dostarczenie przyczepy bez stelażu z plandeką?

Odp. Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyczepy bez stelażu i bez plandeki.

5. Prosimy aby jeśli to możliwe, Zamawiający uściślił oczekiwania odnośnie koncepcji "najazdów".

Odp. Zamawiający odstępuje od zakupu najazdów na węże.

6. Czy wymagania w zakresie wydajności maksymalnej $Q_{max}=650-800\text{m}^3/\text{godz.}$ oraz $H_{max}=35-50\text{m}$ można interpretować, jako oczekiwanie aby

agregat posiadał maksymalną wydajność oraz niezależnie maksymalną wysokość podnoszenia mieszczącą się w podanych przedziałach?

Odp. Zamawiający dopuszcza pompy o parametrach punktu pracy o wydajności nie mniejsza niż 400 m³/h przy podnoszeniu 20 m, wyposażoną w próżniową pompę membranową.

7. Czy zamawiający podtrzymuje konieczność dołączenia aprobaty technicznej do oferty?

Odp. Zamawiający odstępuje od konieczności dołączenia aprobaty technicznej do oferty, w zamian żąda dostarczenia deklaracji zgodności CE.

8. Prosimy o jednoznaczne uściślenie terminu dostawy.

Odp. Nieprzekraczalnym terminem dostawy jest 30.12.2015 r.. Ze względu na błędy w załączniku nr 1 do SIWZ poprawna jego wersja zostanie załączona do ogłoszenia o zamówieniu o nr sprawy 37/SK/TI/2015.

9. Czy Zamawiający zaakceptuje typowy dla tego typu urządzeń okres gwarancji o długości 24 miesiące?

Odp. Nie. Pompa ma być fabrycznie nowa z 2015 r. objęta gwarancją na 60 miesięcy lub 1000 godzin pracy.

10. Prosimy o określenie szacunkowego przedziału ilości godzin pracy urządzenia w kresie rocznym.

Odp. Szacunkowa długość pracy urządzenia w czasie roku to około 200 godzin.

11. Prosimy o uściślenie czy bezpłatne usługi serwisowe dotyczą tylko usuwania usterek objętych gwarancją, czy może świadczenia bezpłatnego serwisu standardowego

Odp. Bezpłatne usługi serwisowe dotyczą zarówno usunięcia usterek objętych gwarancją, jak i świadczenia bezpłatnego serwisu standardowego (wymiany filtrów, olejów, przeglądy silnika, przeglądy pompy, ewentualna wymiana elementów zużywających się) w czasie trwania gwarancji.

Zatwierdził:

mgr Piotr Kopek – Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny