Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. –KAN.”
Spółka z o.o. z siedzibą w Bełchatowie
97-400 Bełchatów, ul. Św. Faustyny Kowalskiej nr 9

tel./ fax: centr. 044 633-83-06, 044 633-83-08, 044 633-83-09
e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl
www.wodkan-belchatow.pl

NIP: 769-050-22-13, REGON: 590005919
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Nr KRS: 0000109360
Wysokość kapitału zakładowego 47 683 150,00 zł

Bełchatów, dnia 2010-02-24

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie termomodernizacji budynku chlorowni Obiektu Ujęcie Wody przy ul. Olsztyńskiej 52 w Bełchatowie, nr sprawy 2/SK/TUW/2010

Pytanie: „Czy w związku z wymianą rynien i obróbek blacharskich nie zachodzi konieczność wymiany lub uzupełnienia pokrycia dachowego a jeżeli tak, to w jakim zakresie?”

Odpowiedź: nie zachodzi konieczność wymiany lub uzupełnienia pokrycia dachowego.

Podpisał:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon