

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja rurociągów wody uzdatnionej pomiędzy zbiornikami a pompownią” Nr sprawy 6/SK/UW/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami §15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., określającego warunki i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 póź. zm.).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, udziela wyjaśnień do SIWZ:

Pytanie: Czy dopuszczacie Państwo przepustnicę podwójnie mimośrodową produkcji Hawle?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza kołnierzone podwójnie mimośrodowe przepustnice produkcji Hawle.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny
mgr inż. Piotr Pierzchała