

Bełchatów, dn. 21.02.2017 r.

Dotyczy: postępowania pn.: „Naprawa, legalizacja i ekspertyzy posiadanych przez Spółkę wodomierzy” Nr sprawy 16/SK/IWW/2017, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami § 15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., określającego warunki i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z póź. zm.).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, na podstawie § 14 ust. 6 i 7 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie udziela wyjaśnień na zadane pytania do SIWZ:

Pytanie: Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wyszczególnienie producentów oraz typów podanych przez Państwa wodomierzy wg średnic oraz o informacje czy wodomierze mają mieć zerowane liczydła.

Odpowiedź: Zamawiający w poniżej tabeli wyszczególnił producentów oraz typy wodomierzy wg średnic, w których jest posiadaniu:

LP.	Średnica wodomierza	Producent
1	DN 15	Metron, Powogaz, Fila, Sensus
2	DN 20	Metron, Powogaz, Fila, Sensus
3	DN 25	Powogaz, Sensus
4	DN 32	Powogaz, Sensus
5	DN 40	Powogaz, Sensus
6	DN 50	Powogaz, Sensus
7	DN 65	Powogaz, Sensus
8	DN 80	Powogaz, Sensus
9	DN 100	Powogaz, Sensus
10	DN 150	Powogaz, Sensus
11	DN 50/2,5	Powogaz, Sensus
12	DN 80/2,5	Powogaz, Sensus
13	DN 100/2,5	Powogaz, Sensus

Wszystkie wodomierze mają mieć zerowane liczydła.

Zatwierdził:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
mgr Piotr Kopek
Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny
mgr inż. Piotr Pierzchała