

ZMIANA SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja budynków rozdzielni na studniach głębinowych nr 8, 9 i 10” Nr sprawy 20/SK/UW/2017 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z zapisami §15 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o., określającego warunki i zasady udzielania zamówień, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 132 oraz art. 133 ust. 1 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 póź. zm.).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Spółka z o.o. w Bełchatowie, na podstawie § 14 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, zmienia zapis w SIWZ w załączniku nr 1 do umowy pn. „Zakres przedmiotu umowy” w miejscach: studnia nr 8 punkt 2, studnia nr 9 punkt 2, studnia nr 10 punkt 2:

Jest:

„Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą. Nowe drzwi o następujących parametrach:

- *stalowe pełne ocieplone dwuskrzydłowe,*
- *antywlamaniowe potwierdzone certyfikatem klasa 2,*
- *nad drzwiami stałe nieotwierane naświetle w kolorze,*
- *zamek i komplet kluczy składający się z min. 3 szt.,*
- *obustronna klamka,*
- *sposób otwierania drzwi analogicznie do istniejących,*
- *kolor szary RAL 7035”*

Powinno być:

„Wymiana istniejących drzwi zewnętrznych wraz z ościeżnicą. Nowe drzwi o następujących parametrach:

- *stalowe pełne ocieplone dwuskrzydłowe,*
- *antywlamaniowe potwierdzone certyfikatem klasa 2,*
- *nad drzwiami stałe nieotwierane metalowe wypełnienie w kolorze,*
- *zamek i komplet kluczy składający się z min. 3 szt.,*
- *obustronna klamka,*
- *sposób otwierania drzwi analogicznie do istniejących,*
- *kolor szary RAL 7035”*

Zatwierdził:

Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

mgr Piotr Kopek

Wiceprezes Zarządu Dyrektor Operacyjny

mgr inż. Piotr Pierzchała