

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC”.

1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Zamawiającym jest:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. – KAN.” Spółka z o.o.

Adres: 97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
województwo łódzkie

Adres e-mail: wodkan@wodkan-belchatow.pl

Strona internetowa: www.wodkan-belchatow.pl

tel./fax. 044 633-83-06, 044 633-83-08

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o., zwanego dalej Regulaminem.
- 2.3. Podstawa prawna udzielenia zamówienia - § 5 ust. 1 Regulaminu.
- 2.4. Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia- § 14 Regulaminu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:

Część I: Rur żeliwnych i stalowych;

Część II: Materiałów i urządzeń z żeliwa sferoidalnego i szarego;

Część III: Złaczek żeliwnych ocynkowanych i armatury do wody;

Część IV: Rur i kształtek z PE i PVC.

Dostawy odbywać się będą do magazynu Zamawiającego przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie w terminie 24 godzin licząc od otrzymania zamówienia częściowego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wymagany minimalny okres gwarancji - 60 miesięcy.

- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w częściach jak wyżej.
- 3.4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin dostawy: **na przestrzeni 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 - b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w ciągu 3 lat przed dniem otwarcia ofert wykonał należycie min. 1 podobną dostawę o wartości przynajmniej:

- ✓ dla części I - 6 000 PLN brutto;
- ✓ dla części II – 50 000 PLN brutto.
- ✓ dla części III - 8 000 PLN brutto;
- ✓ dla części IV – 15 000 PLN brutto.

- c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- 5.2. Z postępowania zostaną wykluczeni Wykonawcy w przypadku wystąpienia przesłanek zawartych w § 10 Regulaminu.
- 5.3. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.
- 5.4. Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
- 5.5. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jest niezgodna z Regulaminem,
 - b) jej treść nie odpowiada treści istotnych warunków zamówienia,
 - c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 - d) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
 - e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
 - f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie § 22 ust. 20 Regulaminu lub błąd w obliczeniu ceny,
 - g) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,
 - h) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
- 5.6. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń Wykonawcy i złożonych dokumentów wymienionych w punkcie 6 niniejszej SIWZ na zasadzie spełnia – nie spełnia.

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy, wg wzoru, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
- 6.2. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ złożone w formie oryginału i podpisane przez osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 6.3. Atesty higieniczne i aprobaty techniczne dla oferowanych materiałów, ważne minimum do 31.12.2012r.**
- 6.4. Wypełnione i podpisane załączniki nr 5, 6, 7, 8 – w zależności od zakresu oferty.
- 6.5. Parafowany na znak akceptacji projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 6.6. Wykaz zrealizowanych zamówień sporządzony wg załącznika nr 9 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie.
- 6.7. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
- 6.8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert.
- 6.9. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

6.10. Jeżeli ofertę składają podmioty występujące wspólnie, każdy z podmiotów zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty wymienione w pkt. 6.7. i 6.8.

Wszystkie dokumenty winny złożone być w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIA OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

7.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane Zamawiającemu i Wykonawcy w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazywanie ww. dokumentów w formie faksu pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia w formie pisemnej.

Numer faksu Zamawiającego: 044 633 83 06

7.2. Zamawiający i Wykonawca mogą żądać od drugiej strony niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu lub informacji o której mowa w pkt.7.1.

7.3. Zamawiający udostępni dokumentację z postępowania na pisemny wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek o udostępnienie dokumentacji należy składać w Kancelarii Zamawiającego p.100. Dokumentację z postępowania udostępnia się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w obecności pracownika Zamawiającego.

7.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w sprawach merytorycznych – p. Andrzej Hofman – tel. 44 633 83 06 w.38, 607 408 586.
p. Andrzej Karwacki – tel. 44 633 83 06 w.25, 601 269 802.
- w sprawach formalnych - p. Agnieszka Sarnecka, tel. 44 633 83 06 w. 28, 691 941 541.

8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

9.2. Oferta musi być przygotowana w formie pisemnej (2 egzemplarze: oryginał i kopia), w języku polskim, w sposób czytelny na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

9.3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

9.4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9.5. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki wyszczególnione w pkt. 6 SIWZ.

9.6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniami na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

9.7. Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w granicach umocowania,

9.8. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

9.9. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on obowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego zakres upoważnienia,

9.10. Wszystkie strony oferty, a także wszystkie naniesione zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

9.11. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający zdekompletowanie oferty,

9.12. Wykonawca umieści swoją ofertę wraz z załączonymi dokumentami w zamkniętej kopercie,

opatrzonej pieczęcią Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego w następujący sposób:

*Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD. - KAN.” Sp. z o.o.
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Belchatów*

Oferta w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Sukcesywne dostawy materiałów wodociągowych i kanalizacyjnych z żeliwa sferoidalnego i szarego, ze stali, PE i PVC”. Nr sprawy: 39/SK/TI/2011

Nie otwierać przed godz. 10.00 dnia 19.12.2011 r.

W przypadku niewłaściwego oznaczenia i zabezpieczenia oferty, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie.

10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 10.1. Termin składania ofert upływa w dniu **19.12.2011 r. o godz. 09:45**
- 10.2. Oferty mogą być składane osobiście przez oferentów lub ich upoważnionych przedstawicieli w siedzibie Zamawiającego w Belchatowie przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, w Kancelarii pokój nr 100.
- 10.3. Dopuszcza się składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że przyjmuje się zachowanie terminu złożenia oferty, jeżeli doręczono ją do siedziby Zamawiającego i Zamawiający potwierdził jej odbiór przed upływem daty i godziny składania ofert.
- 10.4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **19.12.2011 r. godz. 10:00** w siedzibie Zamawiającego p. 110.
- 10.5. Otwarcie ofert jest jawne.
- 10.6. Podczas otwarcia ofert podane zostaną nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach.
- 10.7. Na wniosek Wykonawcy nieobecnego podczas tych czynności, Zamawiający prześle mu informację zawierającą powyższe dane.
- 10.8. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
- 10.9. Koperty oznaczone „Zmiana” będą otwierane razem z kopertami zawierającymi właściwą ofertę, której zmiany dotyczą.
- 10.10. Koperty z opisem „WYCOFANIE” zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania.

11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

- 11.1. Cenę wykonania zamówienia należy podać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
- 11.2. Cena podana w ofercie, wyrażona w PLN będzie zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.
- 11.3. Cena ofertowa nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i będzie obowiązywać do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- 12.1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
- 12.2. W trakcie oceny ofert, ocenianym ofertom przyznawane będą punkty według następujących kryteriów:

- cena - 100 %

- 12.3. Liczba punktów „P” oferty zostanie wyliczona wg wzoru:

$$P = \frac{\text{najniższa oferowana cena}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt.}$$

12.4.Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w danej części zamówienia zostanie podpisana umowa.

12.5.Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania.

13. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA ORAZ O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.

13.1.Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

- a) nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,
- b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- d) postępowanie obciążone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia;

13.2.O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie,

13.3.Wynik ogłoszony zostanie poprzez:

- a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego,
- b) zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego,

13.4.Wykonawcy, którzy uczestniczyli w postępowaniu, zostaną powiadomieni niezwłocznie o wyborze oferty. W zawiadomieniu o wyborze, Zamawiający poda nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz przesłanki uzasadniające jej wybór.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, nie będzie wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA TAKICH WARUNKACH.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

16. POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

16.1. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na mocy niniejszego regulaminu, wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia może wnieść protest do zamawiającego.

16.2. Protest wnosi się w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest


- uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 16.3. Protest dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się nie później niż na 5 dni przed upływem terminu otwarcia ofert.
 - 16.4. Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.
 - 16.5. Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie lub przez podmiot nieuprawniony.
 - 16.6. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności prawnych i faktycznych uzasadniających jego wniesienie.
 - 16.7. Zamawiający rozstrzyga protest nie później niż w 4 dni od dnia jego wniesienia.
 - 16.8. Rozstrzygnięcie protestu wraz z jego uzasadnieniem zamawiający przekazuje podmiotowi, który wniósł protest oraz wykonawcom, którzy przyłączyli się do protestu.

Załączniki do SIWZ:

1. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2.
3. Projekt umowy - załącznik nr 3.
4. Wymagania dla zamawianych materiałów i urządzeń – załącznik nr 4
5. Formularze cenowe - załącznik nr 5, 5, 7 i 8;
6. Wykaz zrealizowanych zamówień – załącznik nr 9.

Podpisał:
Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon

Bełchatów, 06.12.2011 r.



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

.....
.....

Adres:

Tel/Fax

REGON:

NIP:

Nawiązując do ogłoszenia z dnia deklaruję udział w przetargu nieograniczonym na

.....
.....
i przedkładam niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.

1. Cena mojej oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

- ✓ zł netto (słownie:);
- ✓ % VAT, (słownie:);
- ✓ zł brutto (słownie:).

1.1.Cena mojej oferty za realizację części I wynosi:

- ✓ zł netto (słownie:);
- ✓ % VAT, (słownie:);
- ✓ zł brutto (słownie:).

1.2.Cena mojej oferty za realizację części II wynosi:

- ✓ zł netto (słownie:);
- ✓ % VAT, (słownie:);
- ✓ zł brutto (słownie:).

1.3.Cena mojej oferty za realizację części III wynosi:

- ✓ zł netto (słownie:);
- ✓ % VAT, (słownie:);
- ✓ zł brutto (słownie:).

1.4.Cena mojej oferty za realizację części IV wynosi:

- ✓ zł netto (słownie:);
- ✓ % VAT, (słownie:);
- ✓ zł brutto (słownie:).

2. Termin wykonania zamówienia: na przestrzeni 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3. Okres gwarancji: miesiące (nie mniej niż 60).
4. Termin dostaw – 24 godziny od otrzymania zamówienia częściowego.
5. Oświadczam, iż następującą część zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:
.....
6. Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.
7. Oświadczam, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
8. Oświadczam, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do..... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. *(Nie należy zastrzegać informacji nie stanowiących takiej tajemnicy, np. odpis z KRS.)*
9. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty ¹:


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

¹ wymienić wszystkie załączniki do niniejszej oferty w kolejności podanej w SIWZ



FORMULARZ OŚWIADCZENIA

(zgodnie z § 8 i § 11 ust.1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie)

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na¹:

.....
.....

oświadczamy, że zgodnie z § 8 i § 11 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie:

1. Posiadamy uprawnienia, wymagane ustawami, do wykonywania działalności lub czynności w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....
(miejsowość, data)

.....
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

¹ opisać przedmiot oferty odpowiednio do wymogów SIWZ

UMOWA NR

zawarta w dniu 2011 roku w Bełchatowie na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie, zwanym dalej Regulaminem, w trybie przetargu nieograniczonego.

pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji „WOD.- KAN.” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bełchatowie przy ulicy Św. Faustyny Kowalskiej nr 9, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem 0000109360 w Sądzie Rejonowym dla Łodzi –Śródmieścia w Łodzi, NIP 769-050-22-13, Regon: 590005919, wysokość kapitału zakładowego 53 636 950,00 PLN, zwanym dalej „**Zamawiającym**”, reprezentowanym przez:

.....

a

.....

, zwanym dalej "**Wykonawcą**",

reprezentowaną przez:

1.
2.

§ 1

1. Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy:

- ✓ rur żeliwnych i stalowych lub/i
- ✓ materiałów i urządzeń z żeliwa sferoidalnego i szarego lub/i
- ✓ złączek żeliwnych ocynkowanych i armatury do wody lub/i
- ✓ rur i kształtek z PE i PVC

w ilościach i rodzajach zgodnych z załącznikiem nr 1 „Formularz cenowy” do niniejszej umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad, posiada wymagane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stosowne oznaczenia, deklaracje zgodności z Polskimi Normami oraz atesty i odpowiednie parametry techniczne.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 „Formularz cenowy” do niniejszej umowy.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących zwiększenie potrzeb Zamawiającego, strony mogą rozszerzyć przedmiot umowy o dodatkowe rodzaje i ilości (nie więcej niż o 10%).

§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia do dnia
2. Realizacja umowy następować będzie sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub potwierdzonego faksu.
3. Dostawa materiałów do siedziby Zamawiającego, przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 w Bełchatowie, odbywać się będzie w minimalnym terminie 24 godzin od godziny otrzymania zamówienia częściowego, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
4. Ustalone terminy stanowią podstawę stwierdzenia wykonania, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ustalenia następstw takiego stwierdzenia, stosownie do postanowień umowy.
5. Osoby odpowiedzialne za realizację umowy:
 - 5.1. Po stronie Zamawiającego:
 - 5.2. Po stronie Wykonawcy:
 O każdej zmianie osób odpowiedzialnych za realizację umowy strony zostaną powiadomione

pisemnie lub potwierdzonym faksem.

§ 3

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 60 miesięcy.
2. W ramach gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dostarczonego przedmiotu umowy i zobowiązuje się do wymiany towaru na wolny od wad w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Odbiór ilościowy i wstępny jakościowy dokonywany będzie w dniu dostawy w magazynie Zamawiającego na podstawie zamówienia częściowego, potwierdzonego dowodem WZ Wykonawcy. W przypadku braku dowodu WZ z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności w trakcie odbioru, o którym mowa w pkt. 3, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia, na swój koszt i ryzyko, w terminie 2 dni roboczych.

§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony przewidują wynagrodzenie w kwocie:
 - zł netto (słownie:)
 - VAT%, zł (słownie:)
 - zł brutto (słownie:)zgodnie z „Formularzem ofertowym”, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy i będącym jej integralną częścią.
Na dzień zawarcia umowy stawka VAT wynosi %.
2. Ceny jednostkowe określone są w załączniku nr 1 „Formularz cenowy” do niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją niniejszej umowy.

§ 5

4. Za wykonanie każdorazowej dostawy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn ilości faktycznie zakupionych i prawidłowo dostarczonych urządzeń lub materiałów oraz cen jednostkowych netto określonych w załączniku nr 1 „Formularz cenowy”, powiększone o podatek VAT obowiązujący w dniu sprzedaży.
5. Zapłata należności następować będzie każdorazowo na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z dokumentami określonymi w § 3 ust. 3.
6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie każdorazowej dostawy, płatne będzie przelewem z rachunku Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę i nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przy czym dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Jeżeli płatność przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin płatności uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po takim dniu.
7. W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z przepisami aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania faktur, nastąpi opóźnienie jej zapłaty z winy Wykonawcy do czasu nadesłania faktury korygującej, bez prawa do odsetek ustawowych z tytułu opóźnienia w zapłacie.
8. Strony wyrażają zgodę na kompensatę wzajemnych należności.

§ 6

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych z tytułu:
 - 1.1. Opóźnienia wykonania każdorazowej dostawy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust.1, za każdy dzień opóźnienia;
 - 1.2. Opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, określonego w § 4 ust.1, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez strony na usunięcie wad;
 - 1.3. Odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto,

- określonego w § 4 ust.1.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia umownego Wykonawcy.
 3. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 7

Wykonawca oświadcza, że nie narusza własności intelektualnej osób trzecich, dostawa nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, a w razie zgłoszenia wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie lub obciążenia Zamawiającego jakimikolwiek sankcjami wynikającymi z naruszenia przez Wykonawcę własności intelektualnej osób trzecich lub dopuszczenia się wobec osób trzecich czynu nieuczciwej konkurencji – przejmuje on wszelką odpowiedzialność.

§ 8

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym i konsekwencjami określonymi w § 6 pkt. 1.3. w przypadku:
 - 1.1. niedotrzymania terminu realizacji dwóch kolejnych zamówień częściowych
 - 1.2. innego, rażącego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
 - 1.3. w przypadku otrzymania towaru niezgodnego (jakościowo lub ilościowo) ze złożonym zamówieniem częściowym, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny ze złożonym zamówieniem częściowym.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Niniejsza umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem formy pisemnej oraz miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Ewentualne sprawy sporne, których strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

§ 9

1. Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy), w formie wydruku komputerowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie w jej treści odrębnych dopisków, skreśleń i poprawek.
2. Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:
 - 2.1. Załącznik nr 1 – „Formularz cenowy”;
 - 2.2. Załącznik nr 2 – „Formularz ofertowy”.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Wymagania szczegółowe dla urządzeń wymienionych w załączniku nr 6 do SIWZ.

1. Wszystkie urządzenia wykonane z żeliwa sferoidalnego- min. GJS 400
2. Każde urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub aprobatę techniczną.
3. Wymagane są bezwzględnie atesty PZH.
4. Certyfikat CNBOP .
5. Dołączyć karty katalogowe wszystkich produktów.
6. Łączniki rurowe , zasuwy , nawiertki - epoksydowane– minimalna grubość powłoki –250 µm
7. Doszczelniacze , nasuwki , kołnierze, zwężki , króćce – epoksydowane lub malowane proszkowo – minimalna grubość powłoki – 250 µm .
8. Owiert wykonany na PN 10, zgodny z polskimi normami.
9. Śruby i nakrętki w wykonaniu odpornym na korozję - twardość min. 8.8 .
10. Produkty muszą mieć trwałe oznakowanie (wytłoczenie lub metryczka) informujące o rodzaju materiału, średnicy nominalnej, tolerancji średnic zewnętrznych rur oraz nazwę producenta.
11. Doszczelniacze wykonane z żeliwa sferoidalnego, z zabezpieczeniem przed kręceniem się śrub przy ich dokręcaniu.
12. Zasuwy do przyłączy domowych z gwintem zewnętrznym, wewnętrznym i kielichem do rur PE:
 - Trzpień: ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym , z ogranicznikiem posuwu klina;
 - Uszczelnienie trzpienia 3-sekcyjne: uszczelka wargowa z gumy EPDM stanowiąca główne uszczelnienie zasuwy, min. 4 o-ringi doszczelniające oraz górny pierścień zgarniający z gumy NBR;
 - Klin z mosiądzu CuZn39Pb3 lub CuZn39Pb2 , nawulkanizowany zewnętrznie powłoką z gumy EPDM lub NBR ;
 - Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń)
 - Końcówki zasuwy: - gwint zewnętrzny, z jednej strony- gwint wewnętrzny umożliwiający przyłączenie aparatu nawiercającego i wykonanie przyłącza pod ciśnieniem z drugiej strony;
13. Łączniki rurowe winny mieć
 - szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm),
 - Ciśnienie robocze max 16 bar
 - Uszczelnienie z gumy EPDM,
 - Przy łącznikach RR możliwość montażu przy odchyleniu osiowym min. +/- 6 stopni
 - Przy łącznikach RK możliwość montażu przy odchyleniu osiowym min. +/- 3 stopnie
14. Uszczelki płaskie wykonane z materiału EPDM – do wody pitnej , min. PN10
15. Dołączyć ubezpieczenie OC produktów.
16. Opaski naprawcze z zamkiem kłowym.
17. Włazy z zatrzaskiem - wys. korpusu 115-150 mm
18. **Obudowa zasuwy i zasuwa od jednego producenta**

Wymagania szczegółowe dla hydrantów :

- pełne zabezpieczenie antykorozyjne:

- zewnętrzne – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej o minimalnej grubości 250 mikronów
- wewnętrzne – metodą proszkową przy użyciu farby epoksydowej o minimalnej grubości 250 mikronów lub emaliowane

- drugie zamknięcie- dla hydrantów z podwójnym zamknięciem- szczelne w postaci kuli ze wzmocnioną konstrukcją

- odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, a w położeniach pośrednich i przy całkowitym otwarciu odwodnienie powinno być szczelne
- grzybek zamykający ogumowany na całej powierzchni (zawulkanizowany gumą EPDM lub NBR)
- ciśnienie nominalne PN 16
- wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze i ich połączenia, Kołnierze żeliwne”
- klasa żeliwa, nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne oznakowane trwale w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu.
- hydrant musi posiadać dwa odejścia 75 mm dla DN80
- hydrant z podwójnym zamknięciem musi mieć możliwość wymiany elementów wewnętrznych bez konieczności wykopywania hydrantu.

- Wymagania szczegółowe dla zasuw kołnierzowych

1. Owiercenie kołnierzy: wg normy PN-EN 1092-2:1999
2. Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;
3. Malowane farbą epoksydową o min. grubości powłoki 250 µm
4. Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie,
5. Mocowanie pokrywy z korpusem za pomocą śrub, przy czym śruby mocujące pokrywę są otoczone uszczelką pokrywy, zagłębione w gniazdach i zalane masą plastyczną na gorąco
6. Trzpień: ze stali nierdzewnej, z gwintem walcowanym, z ogranicznikiem posuwu klina
7. Uszczelnienie trzpienia składające się z uszczelki z gumy EPDM, 4 o-ringów z gumy NBR umieszczonych na poliamidowej tulei i pierścienia uszczelniająco-zgarniającego z gumy NBR
8. Klin z żeliwa sferoidalnego, z pełnym przelotem, nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM
9. Wewnętrzny pełny przelot klina bez przewężeń.
10. Dodatkowa nalewka z gumy w dolnej części klina umożliwiająca zamykanie się klina przy dostaniu się pod klin zanieczyszczeń stałych
11. Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuw
12. Pełny przelot zasuw (bez przewężeń na wysokości klina)

- Wymagania szczegółowe dla włączów samopoziomujących

1. Głębokość osadzenia – 50 mm
2. Klasa wytrzymałości betonu – C35 – 45
3. Podwójne uszczelnienie pokrywy włączu
4. Zakres montażowy – 170-230 mm
5. Włazy wykonane z żeliwa szarego
6. Średnica pokrywy – ø 680 mm
7. Powierzchnia podparcia włączu w korpusie – 30 mm
8. Wysokość korpusu – 160 mm
9. Waga kompletnego włączu – ponad 150 kg

Nr sprawy 39/SK/TI/2011		Załącznik nr 5 do SIWZ					
RURY ŻELIWNE I STALOWE							
CZĘŚĆ I							
L.p.		Ilość (mb)	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
1	Rury żeliwne						
	Ø 100	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 300	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rury czarne ze szwem						
	Ø 32	60	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 114,3x4,0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 159x4.0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 219.1x4,5	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 273x5,0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rury cynk. ze szwem						
	Ø 20	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	12	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	
						
	miejsowość , data					
							podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

MATERIAŁY I URZĄDZENIA Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO**CZĘŚĆ II**

L.p.	Nazwa	Ilość	Cena netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
1	Łącznik rurowy RR - Ø80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø100	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø150	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø200	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø250	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø300	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø400	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Nawiertka do nawiercania pod ciśnieniem na rury PE 100 SDR 11 z zasuwą (odejście zasuwy gwintowane lub z kielichem do rur PE)						
	Ø 90/32	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110/32	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Łącznik kołnierzowy RK						
	- Ø80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø100	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø150	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø200	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø250	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø300	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zewn. i gwintem wewn.						
	Ø 32	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Zasuwa kołnierzowa długa z uszczelnieniem gumowym (min.GJS400)						
	Ø 50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Zasuwa kołnierzowa krótka z uszczelnieniem gumowym (min.GJS400)						
	Ø 80	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Obudowy zasuw sztywne						
	Ø 32 -Ø 200 /125	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200-Ø 500/125	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Obudowy zasuw teleskopowe						
	Ø 32 -Ø 200 /130- 180	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32 -Ø 200 /200-250	5	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ø 200-Ø 500/200-250	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Skrzynka do zasuw z korpusem PE-HD	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Hydrant podziemny RD=1000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RD=1250	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Hydrant nadziemny sztywny RD=1500	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Hydrant nadziemny sztywny z podwójnym zamknięciem RD=1500	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Hydrant nadziemny łamany z podwójnym zamknięciem RD=1500	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Skrzynka hydrantu korpus z PE-HD	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Doszczelniać złączy						
	- Ø80	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø100	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø150	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø200	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø250	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø300	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø400	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø500	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Nasuwka dwudzielna						
	- Ø20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø25	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø32	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø40	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø50	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Nasuwka trójdzielna						
	- Ø80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø100	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø150	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø200	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø250	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø300	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø400	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Zawór kulowy kołnierzowy						
	- Ø50	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø80	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- Ø100	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Kolano kołnierzowe						
	Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Kołnierz stalowy z gwintem						
	Ø 50	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Kołnierz zaślepiający - stalowy						
	Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Zwężka dwukołnierzowa FFR						
	Ø 80/50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100/50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100/80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ø 150/80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150/100	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/150	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/100	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Króciec FF						
	Ø 80 L=200	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80 L=300	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80 L=400	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80 L=500	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø100 L=300	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø100 L=400	1	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Króciec FW						
	Ø 80	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 100	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 150	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Właz żeliwny z wypełnieniem betonowym - samopoziomujący klasa D 400, H 115-150	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Kolano stopowe Ø 80	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Uszczelka płaska Ø 80	10	0,00	0,00	0,00		
	Ø100	10	0,00	0,00	0,00		
	Ø 150	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	
	miejsowość , data					podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy	
						

ZŁĄCZKI ŻELIWNE OCYNK. I ARMATURA DO WODY

Nr sprawy 39/SK/TI/2011

Załącznik nr 7 do SIWZ

CZĘŚĆ III

Lp.	Nazwa materiału	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Kolano cynk. Ø 15	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Kolano cynk. nypłowe Ø 15	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Trójnik cynk. Ø 15/15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20/15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20/20	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25/20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25/25	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32/25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32/32	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40/40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50/50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Mufka cynk. Ø 15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	

5.	Nypel cynk.	Ø 15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40	25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 50	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Mufki redukcyjne cynk. Ø 20/15		4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25/20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25/15	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32/20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32/25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40/25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40/32	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Redukcja cynk. Ø 20/15		10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25/15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25/20	40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32/15	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32/20	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32/25	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40/20	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40/25	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40/32	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 50/25	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 50/32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 50/40	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 65/40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 65/50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 80/50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 80/65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø100/80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Korek cynk. Ø 15		5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 20	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25	7	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Złączka AK (gz) Ø 15		3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Śrubunek stal cynkowa Ø 15		5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 25	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Ø 40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ø 50	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 65	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Zawór kulowy czerpalny Ø 15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Zawór kulowy przelotowy Ø 15	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 65	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.	Zawór przelotowy (zwykły) Ø 15	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Głowica zaworu Ø 15	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 50	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 65	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 80	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Półśrubunek wodomierza Ø 15	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	100	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 25	30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32	8	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Przedłużka Ø 15 L 10	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 15 L 15	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 15 L 20	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 15 L 25	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 15 L 30	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20 L 10	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20 L 15	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20 L 20	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20 L 25	20	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Uszczelka wodomierza Ø 15	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 20	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	0,00	0,00	0,00	

	miejsowość , data						podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

RURY I KSZTAŁTKI Z PE ORAZ PVC

Nr sprawy 39/SK/TI/2011

Załącznik nr 8 do SIWZ

CZĘŚĆ IV

Lp.	Nazwa materiału	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość	Podatek VAT	Wartość brutto	Nazwa producenta
1.	2.	3.		5.	6.	7.	
1.	Rury PE 100 SDR 11						
	(mb) Ø 25	150	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 32	50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 90	40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 110	300	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 160	25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 225	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 315	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rury PE 100 SDR 11 Ø 63 w odc. prostych o długości 6 m (mb)						
		120	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rura PVC - UPN 10						
	(mb) Ø 225	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(mb) Ø 315	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Złączka PE - Stal (gw)						
	Ø 25/20	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40/25	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Złączka PE - Stal (gz)						
	Ø 25/20	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32/25	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 32/32	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40/32	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63/50	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Złączka PE - PE						
	Ø 25	6	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Nasuwka PVC						
	Ø 63	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 90	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 315	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Mufka elektrooporowa						
	Ø 40	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 90	5	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Ø 110	15	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Mufka PE elektrooporowa redukcyjna						
	Ø 40/32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63/40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Kołano PE - PE						
	Ø 32	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 40	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Kołano PE elektrooporowe kąt 90°						
	Ø 40	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 90	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Łuk PE elektrooporowy kąt 45°						
	Ø 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kołano PE doczołowe kąt 90°						
	Ø 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Łuk PE doczołowy kąt 45°						
	Ø 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Łuk PE doczołowy kąt 30°						
	Ø 90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Trójnik elektrooporowy PE100 SDR11						
	Ø 90/90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110/90	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110/110	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/100	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Redukcja doczołowa PE100 SDR11						
	Ø 90/63	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110/90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/110	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Trójnik PE-PE-PE						
	Ø 40	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Trójnik PE-PE-Stal (gz)						
	Ø 40/32	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63/50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Trójnik PE-PE-Stal (gw)						
	Ø 40/32	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 63/50	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Tuleja kołnierzowa PE100 SDR11 długa						

	Ø 63	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 90	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Kołnierz stalowy PN16 do tulei PE						
	Ø 63	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 90	10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Taśma niebieska z metalem (mb)	500	0,00	0,00	0,00	0,00	
28.	Rura PVC kanalizacyjna						
	Ø 110/2.7/500	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110/2.7/2000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 110/2.7/1000	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/4.0/3000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/4.9/3000	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 300/3000 kl. S	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Kołano PVC						
	Ø 160/90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/67	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/45	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/30	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Kołano PVC						
	Ø 200/90	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/67	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/45	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/30	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/15	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
31.	Trójnik PVC						
	Ø 160/160/160 ką 90°	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 160/160/160 ką 45°	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/200/200 ką 90°	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200/200/200 ką 45°	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.	Korek PVC						
	Ø 160	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200	4	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.	Przejścia szczelne PVC- beton						
	Ø 160	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 300	2	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.	Nasuwka PVC						
	Ø 160	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 300	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
35.	Studnia rewizyjna PVC Ø 415	5					
	a) kineta zbiorcza Ø 160	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ø 200	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b) rura trzonowa (mb) Ø 400	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c) teleskop 25 t	5	0,00	0,00	0,00	0,00	

	40 t	5	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RAZEM	126,10	29,00	155,10	

	miejsowość , data						podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Nr sprawy 39/SK/TI/2011

Załącznik nr 9 do SIWZ

Nazwa Wykonawcy.....

Adres Wykonawcy.....

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ZAMÓWIEŃ.

Lp.	Nazwa i zakres zadania	Wartość zamówienia	Czas realizacji (początek – koniec)	Zamawiający (nazwa, adres, telefon)	Numer kolejny referencji

UWAGA:

- do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień.

....., dnia.....
(miejsowość)

.....
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)