

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

NR SPRAWY JRP.ZP-1/2009

Pytanie 1: „Czy zamawiający akceptuje zmniejszenie średnic kanałów po renowacji? Proszę o określenie dopuszczalnego procenta redukcji średnicy lub podanie dopuszczalnej minimalnej średnicy kanału po renowacji. Proszę o wskazanie odcinków rurociągów, gdzie zamawiający dopuszcza zmniejszenie średnic kanałów”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmniejszenie średnic kanałów po renowacji o grubości ścianki zastosowanej technologii renowacji.

Podpisał:
Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny
mgr inż. Sylwester Melon

Wiceprezes Zarządu – Dyrektor
ds. Rozwoju i Utrzymania Ruchu
mgr inż. Ryszard Błażejowski