

Modyfikacja treści SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na Kontrakt 05 – „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Osiedlu Politanice w Bełchatowie”, w ramach projektu „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa”.

W związku z pismem Starosty Bełchatowskiego z dnia 17.08.2010 roku, w którym Zamawiający został poinformowany o braku zgody na wycinkę drzew (pismo w załączeniu), działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759) informujemy, iż dokonaliśmy następującej modyfikacji treści SIWZ:

W Części III. „Opis przedmiotu zamówienia” do Planu wycięcia dołącza się opis:

„Rozwiązaniem zamiennym w przypadku braku zgody na wycinkę drzew jest wykonanie przewiertów na odcinkach bezpośrednio pod drzewami oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W takim przypadku należy zastosować rury przewiertowe, których średnica zależy od średnicy rury przewodowej wg poniższej tabeli:

Średnica DN rury przewodowej	Minimalna średnica DN rury przewiertowej
200	300
300	400
400	550
500	650
600	750
700	850

Długość przewiertów uzależnić należy od średnic drzew, które oprócz obwodów są podane w planie wycięcia. Należy przyjąć zasadę, że całkowita długość przewiertu powinna wynosić minimalnie dziesięciokrotność średnicy drzewa w zaokrągleniu „w górę” do 0,5m.

Przykładowo: dla drzewa o średnicy 51 cm należy uwzględnić długość przewiertu minimum 5,5 m.

Przewiertów należy wykonywać symetrycznie w stosunku do pnia drzewa.

W przypadku zastosowania przewiertów wykonawcy robót w swej wycenie muszą ująć - poza wykonaniem komory przewiertowej – zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, np. poprzez jego podwieszenie, a w przypadkach koniecznych wynikających z bhp – jego wyłączenia. Wykonywanie przewiertów, jak i innych robót ziemnych należy zgłosić gestorom sieci, gdyż mogą wystąpić nowe uzbrojenia, nie pokazane na mapie, a wybudowane po opracowaniu projektu.”

Zatwierdził i podpisał : Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds Rozwoju i Utrzymania Ruchu
mgr inż. Ryszard Błażejowski

Prokurent Dyrektor ds. Ekonomiczno – Finansowych Główny Księgowy mgr Anna Uznańska



STAROSTWO POWIATOWE W BEŁCHATOWIE

97-400 Bełchatów, ul. Pabianicka 17/19
Centrala - +48 44 635 86 00 Fax urzędu - +48 44 635 86 17 Sekretariat - +48 44 635 86 01
e-mail: powiat@powiat-belchatowski.pl www.powiat-belchatowski.pl

PN-EN ISO
9001:2009



PN-EN ISO
14001:2005



[Handwritten signature]

p. E. Gnesiak
[Handwritten signature]

Sekretariat
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN” Spółka z o.o.

Wpłynięcie 18.08.2010
dnia

Podpis *[Handwritten signature]*

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji
„WOD-KAN” Spółka z o.o.
ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
97-400 Bełchatów**

Nasz znak: WS.II.7011/68/10

Bełchatów, dnia 17.08.2010r

W odpowiedzi na pismo znak: DN/DJT/JRP/1188/2010 z dnia 21.07.2010r. **Starosta Bełchatowski** wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej- nie wyraża zgody na wycinkę 58 szt. drzew gatunku, jesion, topola, buk, klon, lipa, brzoza-rosnących na nieruchomości Skarbu Państwa- nr działki 91 obr. 11m. Bełchatowa (stanowiącej pas drogowy ul. Czyżewskiego w Bełchatowie).

Wg protokołu z kontroli sporządzonej w dniu 10.08.2010r. -przedmiotowe drzewa stanowią część zadrzewienia działki, stanowiącej drogę powiatową (ul. Czyżewskiego w Bełchatowie), nie wykazują oznak posuszu ani wypróchnienia, są zdrowymi, dorodnymi i pięknymi drzewami opartymi na bardzo dobrym systemie korzeniowym, ich wiek mieści się w przedziale około 50-60 lat.

WICESTAROSTA
[Handwritten signature]
mgr Szczepan Chrząst

Otrzymują:

1. Adresat
2 a/a

Do wiadomości:

- Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bełchatowie
- Wydział Inżynierii Urzędu Miasta w Bełchatowie