

Bełchatów, dnia 04.07.2014 r.

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA PYTANIE NR 20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Kontrakt 10 pn.: „Modernizacja węzła przyjmowania ścieków i części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Bełchatowie”, w ramach projektu pn. „Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa”

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2013 roku, poz. 907 ze zm.) informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby o wyjaśnienie treści SIWZ:

Niniejszy informujemy, że prawidłowa odpowiedź na **pytanie nr 20:** „Prosimy o wyjaśnienie, czy należy przewidzieć możliwość wykonania obejścia krat mechanicznych i zastosowania na obejściu kraty ręcznej?” w wyjaśnieniach do SIWZ z dnia 03.07.2014 brzmi: **„Nie należy przewidywać takich rozwiązań”**.

Podpisał:

mgr Edward Olszewski - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny